


Технический паспорт

Кабельный лоток MKS-Magic® неперфорированный

Арт.-№ 6059416



Неперфорированный кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа.
Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B без обработки, дообработанный

Указание | Сплошное уравнивание потенциалов обеспечивается без дополнительных деталей.

Исходные данные

Артикульный №	6059416
Тип	MKSMU 110 A2
Обозначение 1	Кабельный лоток MKSMU
Обозначение 2	неперф., быстрого соединения
Производитель	OBO
Размер	110x100x3050
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Поверхность	без обработки, дообработанный
Сокращение поверхности	2B
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	274,17 кг/100 м

Технический паспорт

Кабельный лоток MKS-Magic® неперфорированный

Арт.-№ 6059416




Технические характеристики



Полезное поперечное сечение	10.800,00 мм²
Полезное поперечное сечение	108,00 см²
Предназначено для поддержания функций	☐
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
С крышкой	☐
Монтажные отверстия в основании	☐
Схема расположения отверстий NATO	☐
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Боковая перфорация	☐
Исполнение для больших расстояний	☐

Размеры



Длина	3.050,00 мм
Ширина	100,00 мм
Высота	110,00 мм
Высота боковой стенки	110,00 мм
Размер B	100,00 мм
Толщина материала	1,00 мм

доп. нагрузка:

Расстояние между опорами: 1,5 м.	1,85 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	1,30 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,75 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,60 кН/м

доп. нагрузка:

Технический паспорт

Кабельный лоток MKS-Magic® неперфорированный

Арт.-№ 6059416



Технические характеристики

доп. нагрузка:




Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа MKSMU 110

- 1 Допустимая нагрузка на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
 - 2 Расстояние между опорами в м
 - 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
 - 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами