


Технический паспорт

Кабельный лоток лестничного типа LG 45, длина 6 м

Арт.-№ 6200589



Кабельный лоток лестничного типа с перфорированными боковыми стенками высотой 45 мм, с перекладинами из С-профиля.



Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Указание	Каб.лотки лестничного типа поставляются в сложенном виде. Информация о подходящих зажимных скобах типа 2056/N находится в разделе Системы вертикальных кабельных лотков лестничного типа
Примечание 1	Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.

Исходные данные

Артикульный №	6200589
Тип	LG 440 NS 6 FS
Обозначение 1	Лестничный лоток
Обозначение 2	с перфорац, с перекладиной NS
Размер	45x400x6000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	6,00 м
Вес	216,80 кг/100 м


Технический паспорт

Кабельный лоток лестничного типа LG 45, длина 6 м

Арт.-№ 6200589



Технические характеристики



Длина	6.000,00 мм
Ширина	400,00 мм
Высота	45,00 мм
Высота боковой стенки	45,00 мм
Размеры	45x400x6000 мм
Конструкция боковой стенки	Профиль (открытый)
Конструкция перекладин	Профиль перфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Крепление перекладины	С глухой клепкой
Предназначено для поддержания функций	☐
Толщина борта	1,25 мм
Полезное поперечное сечение	13.800,00 мм ²
Полезное поперечное сечение	138,00 см ²
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Боковая перфорация	☒
Расстояние между перекладинами	300,00 мм
Исполнение для больших расстояний	☐

доп. нагрузка:

Расстояние между опорами:	1,80 кН/м
1,5 м.	
Расстояние между опорами	1,40 кН/м
1,0 м	
Расстояние между опорами	1,00 кН/м
2,5 м	
Расстояние между опорами	0,55 кН/м
3,0 м	

доп. нагрузка:




Диаграмма нагрузки на каб.лоток лестничного типа LG 45 NS

- 1 Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
- 2 Расстояние между опорами в м
- 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
- 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами