

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ КАССЕТНАЯ РАМКА (ОТСОЕДИНЯЕМАЯ)

1. Описание продукции

- | | |
|----------------|------------------------------------|
| 1.1. Тип | RKSN2 UZD3 9VS20, RKSN2 UZD3 9VS25 |
| 1.2. Артикул № | 7409238, 7409240 |



2. Техническое описание

Регулируемая кассетная рамка (отсоединяемая) номинальный размер 9, с кабельным выводом. Установка производится в монтажные основания UZD250-3 и UZD350-3 совместно с монтажными крышками DUG..9 или в монтажные основания UGD250-3/9 и UGD350-3/9 (монтажные крышки в комплекте). Кассетная рамка соответствует стандарту EN 50085-2-2 и предназначена для использования внутри помещений с сухим типом уборки, имеет регулировку по высоте для установки вровень с поверхностью пола.

Состав кассетной рамки:

- крышка с усиливающей пластиной и кабельным выводом с подъемной ручкой;
- рамка с установленным держателем кабеля и растровым креплением монтажных коробок или модульных рамок, предназначенных для монтажа электроустановочных изделий.

3. Технические характеристики

- | | | |
|-----|-------------------------------|---|
| 3.1 | Материал кассетной рамки | Крышка и рамка выполнены из нержавеющей листовой стали; вставка в крышку изготовлена из листовой стали гальванического цинкования толщиной 4 мм |
| 3.2 | Монтажные размеры | 244 x 244 мм |
| 3.3 | Минимальная глубина установки | 90 мм (7409238) и 95 мм (7409240) |
| 3.4 | Регулировка по высоте | + 20 мм (7409238) и + 25 мм (7409240) |
| 3.5 | Углубление в крышке | 20 мм (7409238) и 25 мм (7409240) |
| 3.6 | Вес | 3,7 кг (7409238) и 3,92 кг (7409240) |

4. Практическое применение

- | | | |
|-----|----------------------------------|---|
| 4.1 | Количество/тип монтажных коробок | 3 x MT4/45 или 3 x GB3 |
| 4.2 | Количество устройств | 12 устройств системы Modul 45 или 9 стандартных устройств (при использовании суппорта ЕК) |
| 4.3 | Применение | Установка в алюминиевую раму монтажного основания с использованием нивелирующих углов (заказываются отдельно) |

5. Классификация в соответствии со стандартом EN 50085-2-2

- | | | |
|-----|----------------------------------|--|
| 5.1 | Сертификат | Одобрение ОВО |
| 5.2 | Применение | 6.101.1 (в полах с сухим типом уборки) |
| 5.3 | Степень защиты | IP30 (в закрытом состоянии) |
| 5.4 | Испытание точечной нагрузкой | 6.102.7 (до 3.000 Н) |
| 5.5 | Испытание при воздействии плитой | 6.103.5 (до 15.000 Н) |