


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ КАССЕТНАЯ РАМКА

1. Описание продукции

- 1.1. Тип RKFN2 4 VS 20
RKFN2 4 VS 25
- 1.2. Артикул № 7409362
7409364



2. Техническое описание

Регулируемая по высоте кассетная рамка (номинальный размер 4), с тубусом для вывода кабелей. Установка производится в монтажные основания UZD250-3 и UZD350-3 совместно с монтажными крышками DUG..4 или в монтажные основания UGD250-3/4 и UGD350-3/4 (монтажные крышки в комплекте). Кассетная рамка соответствует стандарту EN 50085-2-2 и предназначена для использования внутри помещений с сухим и влажным типом уборки, имеет регулировку по высоте для установки вровень с поверхностью пола.

Состав кассетной рамки:

- крышка с усиливающей пластиной 3 мм и отверстием для установки тубуса;
- рамка с установленным держателем кабеля и растровым креплением монтажных коробок или модульных рамок, предназначенных для монтажа электроустановочных изделий;
- 4 крепежные регулировочные опоры для выравнивания высоты кассетной рамки по уровню чистового пола.

3. Технические характеристики

- | | | |
|-----|-------------------------------|--|
| 3.1 | Материал кассетной рамки | нержавеющая листовая сталь 1.4301 |
| 3.2 | Монтажные размеры | 201 x 201 мм |
| 3.3 | Толщина материала | 1,5 мм – крышка
2 мм – рамка |
| 3.4 | Минимальная глубина установки | 105 мм / 110 мм |
| 3.5 | Регулировка по высоте | 105 – 150 мм / 110 – 155 мм |
| 3.6 | Углубление в крышке | 20 мм – 7409362
25 мм – 7409364 |
| 3.7 | Вес | 2,95 кг – 7409362
4,41 кг – 7409364 |

4. Практическое применение

- | | | |
|-----|----------------------------------|---|
| 4.1 | Количество/тип монтажных коробок | 2 x GB2 или 2 x MT3/45 |
| 4.2 | Количество монтируемых устройств | 6 устройств системы Modul 45® или 4 стандартных устройств (при использовании суппорта ЕК) |
| 4.3 | Применение | установка в монтажное основание UZD/UGD или в фальш-полы соответствующей высоты |

5. Классификация в соответствии со стандартом EN 50085-2-2

- | | | |
|-----|------------------------------|--|
| 5.1 | Сертификат | одобрение VDE (20.03.2015) |
| 5.2 | Применение | 6.101.3 (в полах с сухим и влажным типом уборки) |
| 5.3 | Степень защиты | IP65 (кратковременно, в закрытом состоянии) / IK10 |
| 5.4 | Испытание точечной нагрузкой | 6.102.7 (до 3.000 Н) |
| 5.5 | Испытание нагрузкой плитой | 6.103.5 (до 15.000 Н) |